


CSI SpA
Sede Legale
20030 Senago - MI - I
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com



CSI[®]
CERT

Certificato numero / Certificate number

DE/054

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO

CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Visto il Rapporto di Prova/*Referring to Test Report*
n. DC06/019/F05, DC06/020/F05 del/*dated* 27/04/2005

si dichiara che la Società/*we declare that the Company*

DE NARDI S.p.A.

Via G. Galilei, 9 - 31020 SAN FIOR (TV) - ITALY

ha fatto eseguire sulla campionatura denominata/*has requested on the specimens named*

Porte basculanti / Up-and-over door **"PRATIC SPECIAL"**

le prove di tipo secondo la norma EN 13241-1:2003+A1:2011, in conformità ai punti richiesti dal Produttore e indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 (tre) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011

the type testing according to EN 13241-1:2003+A1:2011 in compliance with the points required by the Manufacturer and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 3 (three) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A

The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

29/04/2005

Prima emissione
First issue

12/05/2015

Ultima emissione
Latest issue

28/04/2020

Scadenza
Expiring

CSI SpA
Sede Legale
20030 Senago - MI - I
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com

Certificato numero / Certificate number

DE/054

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - ALLEGATO A

CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - ANNEX A

Porte basculanti / Up-and-over door

"PRATIC SPECIAL"

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute
nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

*According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A.,
the results are:*

Modelli inclusi nella famiglia / Models included in the family:

SPECIAL, SCUDO, ELEGANCE, PANEL, INVISIBLE

Dimensioni campione / Sample size (mm):

W 6500 x H 2800

4.4.3 Resistenza al carico del vento / Wind load resistance:

classe/class 2

4.2.8 Sicurezza aperture / Safe opening:

conforme/compliant

4.3.3 Forze di funzionamento / Operating forces:

conforme/compliant

29/04/2005

Prima emissione
First issue

12/05/2015

Ultima emissione
Latest issue

28/04/2020

Scadenza
Expiring